

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«25» февраля 2026 г., 66260061000220897037

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск,  
Красноуфимского муниципального округа, Ачитского муниципального округа Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» марта 2026 г., 15 час. 40 мин. № 2602/018-66/22-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 100

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 25 » февраля 2026 г., № 2602/018-66/22-ВО/Р, учетный номер проверки 66260061000220897037.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Неволин Сергей Николаевич – дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, Красноуфимского МО, Ачитского МО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При изменении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Свердловская, р-н Красноуфимский, с Крылово, ул Гагарина, Здание 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРЫЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 6619007034, адрес регистрации юридического лица: 623314, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОУФИМСКИЙ, С КРЫЛОВО, УЛ ГАГАРИНА, ЗД. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «12» марта 2026 года, 15 час. 00 мин.

по «17» марта 2026 года, 15 час. 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 05 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Имеющиеся в здании системы и установки противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре) не приведены в соответствии требованиям нормативных

документов по пожарной безопасности (п.54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ч.3, ч.4 ст.4, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Здание МКОУ «Крыловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, зд. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Имеющиеся в здании системы и установки противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре) привести в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Подтверждающие документы и фото-видео материалы

2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п.54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Место выявления нарушения: Здание МКОУ «Крыловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, зд. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На объекте защиты обеспечить техническую документацию на системы на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Подтверждающие документы и фото-видео материалы

3. Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение (п.37, п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ч.3, ч.4 ст.4, ст.82, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7.6 СП 52.13330.2016; п.4.3.12 СП 1.13130.2020)). Место выявления нарушения: Здание МКОУ «Крыловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, зд. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Смонтировать эвакуационное (аварийное) освещение

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Подтверждающие документы и фото-видео материалы

4. Помещения электропитовых и складские помещения на первом этаже, не отделены от остальных помещений и коридоров противопожарной преградой (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости (п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1.2, п. 5.2.6 СП 4. 13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"). Место выявления нарушения: Здание МКОУ «Крыловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, зд. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 2(1) Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Помещения электрощитовых и складские помещения на первом этаже, отделить от остальных помещений и коридоров противопожарной преградой (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Подтверждающие документы и фото-видео материалы

5. Чердак не отделен (не выделен) от второго этажа противопожарной преградой (люком) (п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"); Место выявления нарушения: Здание МКОУ «Крыловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, зд. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнений проемов в них.

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Чердак отделить (выделить) от второго этажа противопожарной преградой (люком)

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Подтверждающие документы и фото-видео материалы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, Красноуфимского МО, Ачитского МО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Неволин Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00FDE8285159E269D19BCC0BFC3BE4DA1F  
Владелец: Неволин Сергей Николаевич  
Действителен с 21.11.2025 по 14.02.2027

подпись

Неволин Сергей Николаевич - Дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, Красноуфимского МО, Ачитского МО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83439424501, e-mail: ond-krasnoufimsk@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*ознакомлен* *МКО* *Неволина Ж.Т. Д*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

